



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Nasz znak: WB2-WI.0003.11.2026
nr ewid: 49597.2026

Kórnik, dnia 20 maja 2026 r.

Rada Miasta i Gminy Kórnik

wpł. dn. 26.05.2026

Sz. P.

Michał Buchwald

Radny Rady Miasta i Gminy Kórnik

W odpowiedzi na Pana ^{intencją} zapytanie, złożone w dniu 30.04.2026r. dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Czołowo, Konarskie, Radzewo, Dworzyska, Czmoń, Czmoniec i Trzykolne Młyny informuję że:

W dniu 19.05.2026 r. Urząd Miasta i Gminy w Kórniku na spotkaniu cyklicznym z operatorem sieci Aquanet S.A. uzyskał informację, że został wyłoniony wykonawca na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej gospodarki ściekami sanitarnymi dla całej gminy Kórnik w ramach zadania inwestycyjnego nr 7-05-07-011-1.

Przedmiotowe opracowanie będzie obejmowało między innymi sporządzenie szczegółowego bilansu ilości wody oraz ścieków sanitarnych dla stanu istniejącego, stanów przejściowych oraz stanu docelowego. Opracowana pod koniec 2023 r. analiza hydrauliczna sieci wodociągowych dla obszaru o podwyższonym ryzyku niedoborów wody w okresach szczytowego rozbioru łącznie z ww. analizą danych pozwolą na wypracowanie racjonalnych, docelowych i technicznie uzasadnionych kierunków rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokumenty te należy traktować jako niezbędne elementy jednego procesu analityczno-projektowego, bez którego podejmowanie dalszych decyzji inwestycyjnych obarczone byłoby ryzykiem przyjęcia niepełnych lub nietrafnych założeń.

Z uwagi na znaczący koszt opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, Miasto i Gmina Kórnik podjęła decyzję o skoordynowaniu dalszych działań inwestycyjnych z wynikami ww. opracowań Operatora systemu – Aquanet S.A.

Jednocześnie informujemy, że prowadzone są uzgodnienia z dostawcą wody, tj. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. w zakresie możliwości zwiększenia parametrów wydajnościowych układów zasilania opartych o SUW Orkowo oraz SUW Dąbrowa. Przedmiotem rozmów jest również analiza zasadności podjęcia działań technicznych lub modernizacyjnych, w szczególności w zakresie możliwości odtworzenia potencjału eksploatacyjnego studni (regeneracja), modernizacji układów technologicznych i hydraulicznych na urządzenia



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

o wyższych parametrach tłoczenia i wszelkie inne działania mogące poprawić wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo dostaw wody co powinno przyczynić się do poprawy zdolności przesyłowych systemu, w szczególności w okresach szczytowego zapotrzebowania na wodę w miesiącach letnich, oraz zwiększenie stabilności pracy sieci w pozostałych okresach eksploatacyjnych.

z up. Burmistrza
Bronisław Dominiak
Wiceburmistrz

Otrzymują:

- adresat
- Rada Miasta i Gminy Kórnik
- a/a

Sprawa prowadzi:

Waldemar Kozłowski
tel. 61 8170 411 wew. 654