XXIX.240

Kórnik dnia 28.10.2026

Michał Buchwald
Radny Rady Miasta i Gminy Kórnik
michal.buchwald@rada.kornik.pl

Rada Miasta i Gminy Kórnik
wpł. dn. 28.10.2026

Szanowny Pan
Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Nasz znak: 15/2026/MB

INTERPELACJA

w sprawie ograniczenia kosztów energii elektrycznej w jednostkach gminnych poprzez kompensację energii biernej i dopasowanie mocy umownej

Szanowny Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do spotkania, w którym uczestniczyli wiceburmistrz Bronisław Dominiak, kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Anna Borowiak oraz elektryk, zwracam się do Pana z prośbą o przedstawienie informacji o realizacji ustaleń dotyczących analizy parametrów poboru energii elektrycznej w szkołach w Robakowie i Radzewie.

Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi podczas spotkania w obu szkołach miały zostać przeprowadzone pomiary z wykorzystaniem rejestratora, służące doborowi urządzeń do kompensacji energii biernej. Podczas spotkania wskazywałem również na potrzebę weryfikacji mocy umownej, której niedopasowanie do rzeczywistego zapotrzebowania może generować dodatkowe koszty.

Przekazałem także informację o możliwości wykorzystania danych z liczników zdalnego odczytu, udostępnianych przez ENEA Operator w bezpłatnym Portalu Odbiorcy Energii. Dostępne tam profile obciążenia w interwałach piętnastominutowych mogą stanowić podstawę analizy rzeczywistego zapotrzebowania na moc, po sprawdzeniu dostępności i kompletności danych dla poszczególnych punktów poboru.

Analiza danych obejmujących pełny rok pozwala uwzględnić sezonowość pracy szkół, w tym okresy wakacyjne i grzewcze. Pomiar obejmujący wyłącznie jeden tydzień może stanowić materiał do oceny parametrów instalacji i doboru kompensacji, lecz nie powinien być jedyną podstawą ustalania mocy umownej na cały rok.

W związku z powyższym proszę Pana Burmistrza o odpowiedź na następujące pytania:

1. **Czy w szkołach w Robakowie i Radzewie przeprowadzono zapowiedziane pomiary?** Proszę wskazać dla każdej placówki termin i długość pomiarów, ich wykonawcę, zakres oraz koszt. Proszę również o przekazanie kopii raportów wraz z wnioskami i zaleceniami.

2. **Czy na podstawie wyników pomiarów określono wymagania techniczne dla kompensatorów oraz pozyskano oferty ich dostawy i montażu?** Proszę wskazać, do ilu i jakich firm skierowano zapytania, ile ofert otrzymano oraz przekazać kopie zapytań i ofert. Jeżeli dokonano już wyboru wykonawcy, proszę podać uzasadnienie wyboru, wartość zamówienia i termin realizacji.

3. **Czy dla obu szkół przeprowadzono odrębną analizę dopasowania mocy umownej?** Proszę przedstawić aktualną moc umowną, miesięczne maksymalne zapotrzebowanie na moc, okres objęty analizą oraz rekomendowane wartości mocy umownej. Proszę także wskazać, czy porównano opłacalność jednakowej mocy przez cały rok z mocą zróżnicowaną na poszczególne miesiące, z uwzględnieniem warunków umów, taryfy i ryzyka opłat za przekroczenia.

4. **Czy gmina planuje rozpocząć korzystanie z bezpłatnego Portalu Odbiorcy Energii ENEA Operator w celu analizy profili obciążenia i optymalizacji mocy umownej w jednostkach gminnych?** Przekazałem Pani kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej informację o możliwości wykorzystania dostępnych tam danych piętnastominutowych. Proszę wskazać, czy zaplanowano działania w tym zakresie, a jeżeli tak - w jakim terminie, dla jakich jednostek i kto będzie odpowiadał za ich realizację.

5. **Jaka jest skala problemu w pozostałych jednostkach gminnych, w szczególności w szkołach?** Proszę o zestawienie punktów poboru energii, dla których stwierdzono opłaty za energię bierną, przekroczenia mocy umownej lub potrzebę weryfikacji jej poziomu. Dla każdego punktu proszę podać nazwę jednostki, grupę taryfową, moc umowną oraz wysokość opłat za energię bierną i przekroczenia mocy za ostatnie 12 pełnych miesięcy. Jeżeli nie sporządzono takiego zestawienia, proszę wskazać termin jego przygotowania.

6. **Czy planowane jest kompleksowe działanie obejmujące wszystkie jednostki gminne wymagające poprawy?** Proszę przedstawić liczbę punktów poboru przewidzianych do dalszej analizy, kolejność działań, harmonogram, szacunkowe koszty oraz osoby lub komórki odpowiedzialne za realizację. Proszę również wskazać przewidywane roczne oszczędności i okres zwrotu nakładów na kompensację, jeżeli zostały już oszacowane.

7. **Czy oceniono możliwość wspólnego zamówienia urządzeń i usług dla większej liczby jednostek?** Proszę wskazać, czy oszacowano łączną wartość planowanych zamówień i przeanalizowano właściwy sposób ich udzielenia, w tym zasadność przeprowadzenia postępowania przetargowego. Czy porównano koszty zakupów prowadzonych osobno przez jednostki z kosztami skoordynowanego zamówienia?

8. **W jaki sposób będą sprawdzane efekty wdrożonych rozwiązań?** Proszę wskazać, czy przewidziano kontrolę faktur po montażu kompensatorów i zmianach mocy umownej, pomiar uzyskanych oszczędności oraz okresową weryfikację parametrów umów.

Celem interpelacji jest ustalenie stanu realizacji wcześniejszych uzgodnień oraz doprowadzenie do systemowego ograniczenia możliwych do uniknięcia kosztów ponoszonych przez gminę i jej jednostki. Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź na każdy punkt osobno oraz przekazanie wskazanych dokumentów w postaci elektronicznej, a zestawień - w miarę możliwości w formacie arkusza kalkulacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Michał Buchwald
Radny Miasta i Gminy Kórnik